



Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 05 giugno 2012

IMPIANTI A COALESCENZA

SCHEDA DC.CF.01 - IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO	
Tipo di abbattitore	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
Impiego	Abbattimento nebbie, COV alto bollenti (ad es. oli, plastificanti, resine, biomasse, metalli o altre sostanze che per trattamento termico generano una nebbia) e aerosol con dimensioni delle particelle \geq 0,2 μ m)
Provenienza degli inquinanti	operazioni di termofissaggio di materiale tessile sintetico operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido operazioni a caldo su gomme operazioni meccaniche con uso di oli minerali operazioni di spalmatura con utilizzo di prodotti altobollenti
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1.Temperatura	In funzione della sostanza trattata, comunque non superiore a 60°C
2. Perdita di carico massima	≤4,0 kPa.
3. Velocità di attraversamento dell'effluente	≤0,16 m/s
4. Sistemi di controllo	Contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi Pressostato differenziale e misuratore di temperatura
5. Ulteriori apparati	Eventuale scambiatore di calore, per abbassare la temperatura del fluido a valori inferiori a 60°C.
6. Manutenzione	Controllo dei ventilatori, sostituzione delle candele e pulizia del sistema almeno secondo quanto indicato obbligatoriamente dal costruttore.
7. Informazioni aggiuntive	L'impianto può essere dotato di un sistema di prefiltrazione, le cui caratteristiche non sono obbligatoriamente riconducibili ad alcuno dei sistemi di abbattimento trattati nelle altre schede.